

SPAI
KATOWICE

SPÓŁDZIELNIA PRACY AUTOMATYKÓW I INFORMATYKÓW

40-696 KATOWICE, ul. Asnyka 32
tel/fax. 032 710 22 39, tel. kolejowy 710 22 39
www.spai.com.pl, e-mail: spai@spai.com.pl

PRO-SERW s.c.
SOSNOWIEC

41-200 SOSNOWIEC, ul. Lipowa 11,
tel/fax 032 266 08 61 w. 404, e-mail: proserw@interia.pl

NOWEMEX s.c.
KATOWICE

40-696 KATOWICE, ul. Asnyka 32,
tel/fax 032 710 22 39, spai@nowemex.com.pl

SYSTEM ZASILANIA BUFOROWEGO typu SZB41




Przeznaczenie systemu SZB41

System zasilania buforowego typu **SZB41** przeznaczony jest do zasilania urządzeń srk wymagających bezprzerwowego zasilania. System zawiera układ zasilania prądem stałym o wyjściowym napięciu nominalnym zależnym od odmiany systemu. Zasilanie buforowane jest przez baterie bezobsługowych akumulatorów

kwasowych. Pierwotnym źródłem zasilania jest jednofazowa sieć prądu przemiennego 230V/50 Hz. Układ zasilania wyposażony jest w systemy zabezpieczające przed przeładowaniem jak i nadmiernym rozładowaniem baterii oraz zwarciami w zasilanych odbiornikach.

System **SZB41** produkowany jest w następujących odmianach:

- SZB41B/12** – wyjściowe napięcie nominalne 12VDC
- SZB41B/24** – wyjściowe napięcie nominalne 24VDC
- SZB41B/RG** – wyjściowe napięcie ustawiane w zakresie 12-18VDC



Konstrukcja mechaniczna.

Wszystkie urządzenia systemu zabudowane są na stojaku o gabarytach **1450x460x300mm** zespawany ze stalowych kształtowników.

System SZB41 przeznaczony jest do zabudowy w pomieszczeniach zamkniętych.

Dane techniczne systemu SZB4

	SZB41B/12	SZB41B/24	SZB41B/RG
Napięcie zasilania pierwotnego (sieć)	180-220V/50Hz	180-220V/50Hz	180-220V/50Hz
Max. pobór prądu z sieci w stanie ustalonym	1,4A	1,4A	1,4A
Napięcia wyjściowe stałoprądowe (nominalne)	12V	24V	12-18V ustawiane
Max. napięcie ładowania akumulatorów	13,6V	27,3V	27,3V
Max. prąd obciążenia (z akumulatorami)	25A	25A	25A
Zespół zasilający	PSB300/12	PSB300/24	PSBR300
Akumulatory	Kwasowe bezobsługowe 12V/100Ah	Kwasowe bezobsługowe 2x12V/100Ah	Kwasowe bezobsługowe 2x12V/100Ah

**Zamówienia
kierować
na adres:**

SPÓŁDZIELNIA PRACY AUTOMATYKÓW I INFORMATYKÓW

40-696 KATOWICE, ul. Asnyka 32

tel/fax. 032 710 22 39, tel. kolejowy 710 22 39,

